

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных  
(надзорных) мероприятий, QR-код \*  
12.09.2021, КНМ 26220061000200744021



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

355000 г. Ставрополь, ул. 8 Марта 164, тел. 8 (8652) 24-05-82, E-mail: [gu.mchs26@skfo.mchs.gov.ru](mailto:gu.mchs26@skfo.mchs.gov.ru)

телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8 (8652) 39-99-99

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Невинномысску

управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю

(наименование органа государственного пожарного надзора)

357100 г. Невинномысск, ул. Первомайская, 66, тел. 8(86554) 3-31-01

E-mail: [Nevinka77@26.mchs.gov.ru](mailto:Nevinka77@26.mchs.gov.ru)

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

### ПРЕДПИСАНИЕ

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № № 26-010-2022/0079пп/2

(номер документа по номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

(лицо, на которого возлагается ответственность, которому вручается предписание и уведомление, должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО  
ВИДА № 27 "ЛАСТОЧКА" С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ  
ПОВЫШАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОГО НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ"  
ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки  
№ 26-010-2022/0079рс от «28» июня 2022 года

в период с «01» июля 2022 г. по «14» июля 2022 г.

заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Невинномыску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю Русинов Виталий Викторович, майор внутренней службы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

В ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующая муниципальное бюджетного дошкольного образовательного учреждения "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 27 "ЛАСТОЧКА" С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ Познавательного-речевого направления развития воспитанников" ГОРОДА НЕВИННОМЫС-СКА Савина Юлия Валерьевна

(должности, фамилия, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Не обозначено направление движения к источнику противопожарного водоснабжения с обозначением указателя со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	Правила противопожарного режима в РФ п. 48.	15.08.2022	

2.	Не обеспечена в полном объеме возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа.	Правила противопожарного режима в РФ п. 26.	15.08.2022	
3.	Не обеспечено соблюдение сроков освидетельствования огнетушителей.	Правила противопожарного режима в РФ п. 60, п. 4.3.14 СП 9.13130.2009.	15.08.2022	
4.	Отсутствует резерв огнетушителей, выведенных на время ремонта, испытания или перезарядки из эксплуатации.	Правила противопожарного режима в РФ п. 403; пункт 4.3.4 СП 9.13130.2009;	15.08.2022	
5.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (системы автоматической пожарной безопасности) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	Правила противопожарного режима в РФ п. 54.	15.08.2022	
6.	Не заключен договор с организацией, которая имеет специальное разрешение на выполнение работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств системы пожарной сигнализации с дублированием этих сигналов о возникновении пожара на пульте подраз-	Правила противопожарного режима в РФ п. 54.	15.08.2022	



	деления пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.		
7.	Отделка потолка (ПВХ плитка) общего коридора первого этажа выполнена материалами с более высокими показателями пожарной опасности, чем это предусмотрено требованиями и нормами пожарной безопасности.	ст. 4-6, ФЗ № 123-ФЗ, пункт 6.25* СНиП 21-01-97*; пункт 4.3.2 СП 1.13130.2009.	03.07.2023
8.	При эксплуатации эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу, расположенные между корпусами 2 и 3 здания, осуществлено их блокирование в закрытом положении.	Правила противопожарного режима в РФ подпункт б) пункта 27.	03.07.2023

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МБДОУ № 27 г. Невинномысска

Савина Ю.В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Савина

(подпись)

Заместитель начальника ОНД и ПР

по г. Невинномыску

УИД и ПР ГУ МЧС России по СК

майор внутренней службы

Русинов В.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц))

